

丰都县发展和改革委员会文件

丰都发改委发〔2023〕525号

丰都县发展和改革委员会 丰都县水利局 关于丰都县龙河镇陡蹬子水库库区渗漏修复工程可研报告（代初设）的批复

县河库事务中心：

你中心报送的《关于审批丰都县龙河镇陡蹬子水库库区渗漏修复工程可研报告（代初设）的请示》（丰水河库文〔2023〕26号）收悉。经研究，同意实施丰都县龙河镇陡蹬子水库库区渗漏修复工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县龙河镇陡蹬子水库库区渗漏修复工程（项目代码：2309-500230-04-01-105129）

二、项目法人：丰都县河库综合事务中心

三、建设地点：丰都县龙河镇陡磴子村

四、主要建设内容及规模：溢洪道及消力池进行清淤清杂 400 m²；放水孔维修；库区防渗工程 13654.83 m²，一区防渗面积 11244.08 m²，二区防渗面积 1610.14 m²，三区防渗面积 800.61 m²；增设库区降水观测设施、竖直和水平位移监测设施以及大坝渗流监测设施。

五、总投资概算及资金来源：总投资概算 374.17 万元。其中建筑工程 291.38 万元，施工临时工程费 20.64 万元，独立费 39.58 万元，基本预备费 17.58 万元，环境保护工程投资 2 万元，水土保持工程投资 3 万元。资金来源为争取三峡后扶资金。

六、建设工期：7 个月

七、招投标：本项目施工招标按丰都府办〔2020〕78 号文件到县交易中心摇号确定施工单位，其余按有关规定执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料及设备。

接此批复后，请你中心抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

丰都县水利局

2023 年 10 月 30 日

丰都县发展和改革委员会办公室

2023 年 10 月 30 日印发
