

丰都县发展和改革委员会文件

丰都发改委发〔2023〕340号

丰都县发展和改革委员会 关于丁庄截污干管泵房永久变压器安装工程 实施方案的批复

县城建司：

你单位报送的《关于审批丁庄截污干管泵房永久变压器安装工程实施方案的请示》（丰城建司文〔2023〕179号）及附件已收悉。为保障上述区域的供电需求，县政府已同意实施此项目。经我委审查，现就实施方案批复如下：

一、项目名称

丁庄截污干管泵房永久变压器安装工程（项目代码：

2304-500230-04-01-197774)

二、项目法人

丰都县城市建设资产经营有限责任公司

三、建设性质

新建

四、建设地址

丰都县三合街道丁庄

五、建设内容规模

安装 10kV 箱式变压器 630kVA 一台、10kV 组合式互感器 40/5 一台，敷设 10kV 电缆 70 米，低压电缆 30 米。开挖接地模块坑 12 个、接地沟槽 70 米、直埋电缆沟 65 米，新建 1.2*1.2*1.2 砖砌电缆检测井一座，修筑箱式变电站基础一座。

六、投资概算及资金来源

项目总投资为 52.66 万元。其中安装工程费用 47.09 万元，建设项目其他费 3.06 万元，基本预备费 2.51 万元。

本项目资金来源为业主自筹。

七、建设工期

本项目建设期 3 个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

本项目按丰都府办发〔2021〕78号文件执行。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2023年7月17日

